



Gewerbepark Nürnberg-Feucht  
Versorgungs- und  
Abwasserentsorgungs GmbH

**Bezugsjahr: 2023**

**Veröffentlichung nach EnWG**

*Strom: Strukturmerkmale (§23c Abs.1)*

§23c (1) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	8,6	14,1	km	
	Freileitung	0,0	0,0	km	
§23c (1) Nr. 2	Installierte Leistung	MS/NS		3.630	kVA
§23c (1) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		48.434.079	0	5.406.304	kWh
§23c (1) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		14	4	79	
§23c (1) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet				0
§23c (1) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung		ca.		2,00 km <sup>2</sup>
§23c (1) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes		ca.		2,00 km <sup>2</sup>

*Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG)*

		MS	MS/NS	NS	
§23c (3) Nr. 2	Höhe der Durchschnittsverluste	2,94%	3,27%	8,18%	
§23c (3) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	1.586.853	180.373	442.198	kWh
§23c (3) Nr. 7	Gesamtverluste			2.209.424	kWh
	Kosten der Verlustenergie			707.612,22	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie				32,03 Ct/kWh