



Gewerbepark Nürnberg-Feucht  
Versorgungs- und  
Abwasserentsorgungs GmbH

2022

## Veröffentlichung nach EnWG

### Strom: Strukturmerkmale (§23c Abs.1)

§23c (1) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS	
	Kabel	9,0	14,0	km
	Freileitung	0,0	0,0	km
§23c (1) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			3.630 kVA
§23c (1) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS
		47.695.309	0	5.242.427 kWh
§23c (1) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS
		14	4	81
§23c (1) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			0
§23c (1) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung		ca.	2,00 km <sup>2</sup>
§23c (1) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes		ca.	2,00 km <sup>2</sup>

### Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG)

		MS	MS/NS	NS
§23c (3) Nr. 2	Höhe der Durchschnittsverluste	2,95%	3,28%	8,19%
§23c (3) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	1.559.762	174.179	429.357 kWh
§23c (3) Nr. 7	Gesamtverluste			2.163.298 kWh
	Kosten der Verlustenergie			285.793,30 €
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			13,21 Ct/kWh